
L1 L2 L3
Huvud-brytare
Jordfels-brytare
Säkring 1
Säkring 2
Säkring 3
Säkring 4
Säkring 5
Säkring 6
L1
L2
L3
Matas genom en 3-fas 16 A säkring
230 V
12 VDC
12 VAC
Termostat startar fläkten vid 35 °C och stänger av vid ca 33 °C.
Fläkt
Tidrelä till pump är inställd på 5 sek gångtid.
Tidrelä till UV-C har fördröjd tillslag på 5 min.
Tidrelä 1 påfyllning har fördröjd tillslag på 15 sek.
Tidrelä 2 påfyllning är inställd på 2 tim gångtid.
Manöverbrytare
I ON
OFF
Termostat
Ström-ställare
Kopplingsur
Tidrelä pump
Tidrelä UV-C
Tidrelä 1 påfyllning
Tidrelä 2 påfyllning
Kontaktor pump
Kontaktor UV-C
Arbetsrelä
Trafo 12VDC
Läckagedetektor
2
4
5
3
1
Flödesvakt
Filter
UV-C lampa
Till poolen
Flottörbrytare 1 och 2
Magnetventil
Säkerhetsbrytare
Motorskydd 2.5-4 A
Pump
Trafo x2
Poollampa x2
Frostvakt
Dränkbar pump
Belysning
Luftvärmepump