



Vattenvärden privata bad pH / Friklormätning MiniMaster

Parameter	Värde	Noteringar
pH värde	6,8 - 7,6 ^{1. 2.}	Rekommenderat börvärde 7,2 – 7,4
Fritt klor (utan cyanursyra) mg/l (ppm)	0,3 - 1,5 ^{1. 2.}	
Fritt klor i kombination med cyanursyra mg/l (ppm)	1,0 - 3,0 ^{1. 2.}	
Cyanursyra mg/l (ppm)	max 100 ^{1. 2.}	Värden > 100 ger klorblockering
Bundet klor mg/l (ppm)	max 0,5 ^{1. 2.}	
Alkalinitet mg/l (ppm)	60 – 120 ^{2.}	Låga värden påverkar pH & klorsignaler
Salthalt mg/l (ppm)	max 800 (0,08%)	Höga värden påverkar klorsignaler
Kalciumhårdhet mg/l (ppm)	100 - 300	
Pooltemperatur	stabil	Variationer påverkar mätvärden pH & klor

^{1.} Enligt poolstandard SS-EN 16713-3:2016 - Privata pooler Vattenbehandling

^{2.} Mätvärden med digital fotometer ex.vis Autocheck 15